

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 30/ _____

Валихановский с.о.
Место составления

23.05.2025 г.
Время 15:57

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 30 от 12.05.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ТӨЛЕУ ДӘУРЕН ТӨЛЕУҰҒЫ - Старший инженер
БЕКТАСОВ ТЛЕК КАЙРАТОВИЧ - И.о. начальника Отдела по чрезвычайным ситуациям Жаркаинского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

72094000011, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Жаркаинский район, Валиханово, Школьная (УЛИЦА), 2.

5. Период проведения проверки 13.05.2025 - 23.05.2025

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

КГУ "Общеобразовательная школа села Валиханово отдела образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области"

| № | Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения) | Оценка степени риска | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения |
|---|---|----------------------|--|
| 1 | П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности | Грубое | Привести в рабочее состояние имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы. Основание: п. 6 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным |

| | | | |
|---|---|--------|---|
| | | | ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55; ; срок устранения: 21.07.2025 |
| 2 | П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | В кабинете информатики закрепить электроустановочное изделие (автомат). Основание: п.п.2 п.86 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55; п.75 проверочного листа в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.; срок устранения: 21.07.2025 |
| 3 | П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности | Грубое | В помещениях зданий провести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, которые необходимо проводить по графику, но не реже одного раза в три года и оформить актом (протоколом). Основание: п. 87 Правил пожарной безопасности, утвержденных Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;; срок устранения: 21.07.2025 |

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Рахметбекова С. Ш. Раиф

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)


И.о. начальника ОЧС *И.К. Бектасов* И.К.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Рахметбекова С.Ш. Рахметбекова С.Ш.

«03» 05 2025г.





И.о. начальнику РГУ «Отдела по чрезвычайным ситуациям
Жарканнского района Департамента по чрезвычайным
ситуациям Акмолинской области
Министерство по чрезвычайным ситуациям РК»
капитану гражданской защиты
Бектасову Т.К.

от директора КГУ «Общеобразовательная школа
села Валиханово отдела образования по Жарканнскому
району управления образования Акмолинской области»
Даулетбековой С.Ш.

Информация
об устранении нарушений от 23.05.2025 года

| № | Перечень выявленных нарушений | Срок выполнения | Итоги исправления |
|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Привести в рабочее состояние имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию в здании школы | 21.07.2025 г. | Исправлено |
| 2 | Закрепить незакрепленную розетку в кабинете информатики | 21.07.2025 г. | Исправлено |
| 3 | В помещениях зданий провести проверку состояния стационарного оборудования, электропроводки силовой и осветительной сети, испытания и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, которые необходимо проводить по графику но не реже одного раза в три года и оформить актом (протоколом) | 21.07.2025 г. | Исправлено |



Директор школы:

Даулетбекова С.Ш.